

編號：

(流水號)

### 中華醫事科技大學安全檢查項目表

(111.8.1 更新)

項次	檢 查 內 容		檢 查 情 形		備 考
			是	否	
1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?				如勾選是，表示建物防火性差
2	使用高耗能(如：電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上				如勾選是，應改善以防範電線走火
3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?				如勾選是，表示具火災提醒功能
4	具備功能正常之滅火器?				如勾選是，表示指針在綠色區，且仍在使用期限內
5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?				如勾選是，表示走道寬度達 75 公分以上，且未堆積雜物。
6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?				如勾選是，表示具防範一氧化碳中毒
7	建築物是否具有門禁管理措施?				如勾選是，表示具門禁管理措施
相關資料	房東姓名			市內電話	( )
				行動電話	
	租賃物地址	市 區 路/街 段 巷 弄 號 樓之			
評 核 結 果					
<input type="checkbox"/> 合 格			<input type="checkbox"/> 不 合 格		
建議改善事項：					
複查時間：            年            月            日					